



WV Diepoldsau:

am: **09.02.2023**

Diepoldsau verfügt über zwei Grundwasserpumpwerke (PW 1: Zoll und PW 2 oberer Rheinspitz). Beide PWs werden mittels einer WQS (Wasserqualität-Sicherungs-Anlage) 24 h überwacht. Unser Rohwasser wird nur belüftet, ansonsten werden keinerlei Aufbereitungs-Systeme verwendet.

Die Beprobung des Wassers wird monatlich an verschiedenen Standorten durchgeführt. Diese 12 Proben werden durch die WV selber genommen und durch ein zertifiziertes Labor geprüft.

Zusätzlich nimmt das Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen zwei Proben an beiden GWP. Unangemeldet werden durch das Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen, bei einem Brunnen im Dorf, nochmals zwei Proben genommen.

Gesamthärte:	22.5° bis 29.7 fh
PH-Wert:	7.51
Nitrat:	3 mg/l
Magnesium:	13 mg/l
Calcium:	68 mg/l
Koli-Bakterien	0 KBE/100ml

Im Netz der Wasserversorgung entstanden 2022 total 24 Wasserrohrbrüche

Bei Fragen geben unsere Mitarbeiter weitere Auskünfte.

Brunnenmeister
Hasler Lars
071/737 73 68
lars.hasler@diepoldsau.ch

Wasserwart
Rohner Heini
071/737 73 68
rohner.heini@diepoldsau.ch